

# REFERAT Teknik- og Miljøudvalget d. 02-11-2020

**Mødedato** Mandag d. 02. november 2020 kl. 08:30

**Mødested** Gyldendal, Administrationsbygningen Farsø

# Indholdsfortegnelse

|                                                                                                    |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Endelig vedtagelse - Tillæg nr. 02 til Spildevandsplan 2019-2024 - Trace for afskæring af Aars Ren | 3 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|

# **Punkt 203: Endelig vedtagelse - Tillæg nr. 02 til Spildevandsplan 2019-2024 - Trace for afskæring af Aars Renseanlæg til Mariagerjord**

06.00.05-P00-3-20

## **Punktoplysninger**

Sagsnr.: 06.00.05-P00-3-20

Sagsbeh.: Lise Buchreitz

## **Resume**

Vedlagte tillæg har været i 8 ugers høring og kan nu godkendes endeligt.

## **Baggrund**

I spildevandsplan 2019-2024 er afskæringen af Aars Renseanlæg beskrevet: Nedlægningen af Aars Renseanlæg afventede en revision af udledningstilladelsen for Mariagerfjord Renseanlæg med tilhørende miljøkonsekvensrapport. Nu foreligger miljøkonsekvensrapporten. Se udvalget punkt 90, 4. maj 2020.

## **Forventet konsekvens**

Fra Aars Renseanlæg, som nedlægges, etableres en ny rørledning, der fører spildevandet fra det nuværende Aars Renseanlæg, Skivumvej 154, Aars til kommunegrænsen nord for Binderup. Herfra føres rørledningen videre i Rebild Kommune, hvor flere renselanlæg tilkobles, og videre til Mariagerfjord Kommune til renselanlægget i Hadsund, hvor spildevandet renses og efterfølgende udledes til Kattegat.

Der planlægges for 2 traceser, hvilket giver Vesthimmerlands Forsyning frihed i projekteringen:

1. Via Gl. Roldvej og Aggersundvej til rundkørslen ved Aars Ringvej hvorfra ledningen følger Aggersundvej til kommunegrænsen
2. Ledningen føres ind over arealerne øst for Aggersundvej til rundkørslen ved Aars Ringvej hvorfra ledningen følger Aggersundvej til kommunegrænsen

I høringsperioden er der indkommet et høringssvar fra DN, der er vedlagt som bilag. Administrationen vurderer, at høringssvaret ikke skal have konsekvens for vedtagelsen, da begge traceer er screenet i VVM-screeningen og fundet uden væsentlig påvirkning for miljøet, bl.a. fordi krydsning af vandløb og natur vil ske ved styret underboring. VVM-screeningsafgørelsen er vedlagt som bilag.

## **Organisering og kommunikation**

De tre forsyninger Vesthimmerlands Forsyning, Rebild Forsyning og Mariagerfjord Vand samarbejder om etablering af afskærende ledningssystem og udvidelse af renselanlægget i Hadsund. Projektet består af etablering af pumpestationer, ledningsanlæg, bassiner, udvidelse af renselanlæg m.v.

## **Lovgrundlag**

- § 32 i Miljøbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25/11/2019)

- Bekendtgørelse nr. 1317 af 04/12/2019 om spildevandstilladelser m.v. efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

## **Økonomi**

Udgiftsneutral. Projektet udføres af Vesthimmerlands Forsyning A/S.

## **Procesplan**

Etablering af ledningen forventes at ske fra 2021.

"VVM-tilladelse til tilledning af spildevand fra Rebild og Vesthimmerlands Kommune til Mariagerfjord Renseanlæg samt til udvidelse af Mariagerfjord Renseanlæg til en kapacitet på 275.000 Personækvivalenter" er påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet af en række foreninger, med tilknytning til kattegatkysten. Dette vil forsinke processen.

## **Sagen afgøres i**

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

## **Administrationen indstiller**

Administrationen indstiller 29. oktober 2020, pkt. 175:

- at "Tillæg nr. 02 til Spildevandsplan 2019-2024 - Trace for afskæring af Aars Renseanlæg til Mariagerfjord Renseanlæg" godkendes endeligt.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 5. oktober 2020, pkt. 172:

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 21. oktober 2020, pkt. 376:

Fraværende: Ingen

Økonomiudvalget anbefaler, at tillægget til spildevandsplanen tilrettes, således at trykledningen etableres via Gl. Roldvej og Aggersundvej til rundkørslen ved Aars Ringvej, hvorfra ledningen følger Aggersundvej til kommunegrænsen.

Beslutning fra Byrådet, 29. oktober 2020, pkt. 175:

Fraværende: Ingen

Sagen sendes til fornyet behandling på førstkommende møde i Teknik- og Miljøudvalget.

Supplerende sagsfremstilling til Teknik- og Miljøudvalgets behandling i mødet den 2. november 2020:

Økonomiudvalget indstillede i mødet den 21. oktober 2020 følgende til Byrådet:

- ”Økonomiudvalget anbefaler, at tillægget til spildevandsplanen tilrettes, således at trykledningen etableres via Gl. Roldvej og Aggersundvej til rundkørslen ved Aars Ringvej, hvorfra ledningen følger Aggersundvej til kommunegrænsen.

På baggrund af dette besluttede Byrådet i mødet den 29. oktober 2020 følgende:

- Sagen sendes til fornyet behandling på førstkommende møde i Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen har udarbejdet supplerende oplysninger om konsekvenser ved de to traceer, og Vesthimmerlands Forsyning har rekvireret oplysninger og vurderinger fra Evidan.

#### Administrationens vurdering:

Alternativ 1. Via Gl. Roldvej og Aggersundvej til rundkørslen ved Aars Ringvej hvorfra ledningen følger Aggersundvej til kommunegrænsen

Fordele:

- Trykledningen nedgraves i vejassen og der vil derfor ikke være hensynet til evt. arkæologiske fund.
- Trykledningen vil ikke medføre bindinger for erhvervsudviklingen af arealerne øst for Aggersundvej.

Ulemper:

- Der ligger i forvejen en række ledninger i vejassen, hvilket muligvis kan besværliggøre anlægsarbejdet.

Alternativ 2. Ledningen føres ind over arealerne øst for Aggersundvej til rundkørslen ved Aars Ringvej hvorfra ledningen følger Aggersundvej til kommunegrænsen

Fordele:

- Anlægsarbejdet bliver væsentligt billigere - skønnet mellem 1,5 og 2,0 mio. kr.

Ulemper:

- Der må forventes, at der i forbindelse med anlægsarbejdet, stødes på arkæologiske fund, der muligvis vil kunne forsinke anlægsprocessen.
- Der skal anlægges en beskyttelseszone på hver side af trykledningen. I denne zone må der ikke bebygges. Trykledningen vil dermed lægge en begrænsning for planlægningen af erhvervsområderne øst for Aggersundvej. Evidan oplyser, at der trykledningens placering ikke vurderes til at begrænse mulighederne for lokalplanens anvendelse, bilag med skitsetegning er vedlagt.

Vesthimmerlands Forsyning har fremsendt notat fra Evidan, hvor de 2 alternativer er beskrevet med den konklusion, at muligheden for valg mellem de 2 alternativer i tillægget til spildevandsplanen bør bibeholdes.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

- udvalget på baggrund af Byrådets beslutning igen drøfter tillægget til Spildevandsplanen ud fra oplysningerne i den supplerende sagsfremstilling med tilhørende bilag.

## **Beslutning**

Fraværende: Anders Kjær Kristensen

Henrik Dalgaard spurgte til inhabilitet pga. ejerskab til delområdet, hvor trykledningen i alternativ 2 påtænkes at gå igennem.

Udvalget besluttede, at Henrik Dalgaard er inhabil.

Udvalget besluttede herefter, at bibeholdt udvalgets oprindelige indstilling fra mødet den 5. oktober 2020, men ønsker til Økonomiudvalgets behandling en præcisering af placeringen af trykledningen gennem den påtænkte erhversudbygning via målfast kort med tydelig markering ift. matrikelgrænser.

Henrik Dalgaard deltog ikke i behandling af punktet.

## **Bilag**

Screeningsafgørelse

Høringssvar fra DN

Tillæg nr 02 til Spildevandsplan 2019-2024 - Trace for afskæring af Aars Renseanlæg til Ma

Dispositionsplan - Aars Øst - 1. etape

1407noSHA Baggrunden for to alternative ledningstracéer ved Aars